

ΑΡΧΙΒΟ

Δ' ΕΚΠΕΡΑΔΣΣ:Ι

26 ΑΥΓ. 2016



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ λόγω συμπληρώσεως στο τέλος του εγγράφου «..... μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως του προβλήματος»

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 26-08-2016

Μ.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ.α.α.

ΤΣΙΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Ελ. Βενιζέλου 283
Ταχ. Κωδ.: 176 74 Καλλιθέα
Πληροφορίες: Σ. Σκαλτσή - Μ. Τσιούστα
Τηλ.: 210 9408115
Fax: 210 9408116
E-Mail: prkatanalotint1@0291.syzefxis.gov.gr

Καλλιθέα

26 / 08 / 2016

Αριθ. Πρωτ. 4662/399

ΠΡΟΣ: 1. κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συντονιστή προσφύγων Αττικής
m.karagiannakis@ypes.gr
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ. ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
gperatt@patt.gov.gr
3. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ κ. ΚΑΠΑΤΑΗ
ΧΡΗΣΤΟ
ant.nta@patt.gov.gr
4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ: «ΑΦΙΞΕΙΣ»
nizar.sahoussi@gmail.com
ΩΣ Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ»

- Σχετικά: (α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010)
- (β) Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α'/27-12-2010) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2494/τ.β/04-11-2011
- (γ) Την με αρ.πρ.οικ. 130233/01-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί της τοποθέτησης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και η και η αρ. οικ. 85564/9-05-2016 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νότιου Τομέα Αθήνας.
- (δ) Ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ φεκ 275/τ.β./10-12-1938
Ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ με αρ. 2520/1940 φεκ273/τ.α./5-08-1940
- (ε) Έγγραφο Υπουργείου Υγείας-Δ/ση Δημόσιας Υγείας -τμ. Υγιεινής Περιβάλλοντος με αρ. πρωτ. Γ18/Γ.Π.οικ.64111/25-08-2016 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
- (στ) Έκθεση αυτοψίας με ημερομηνία 25-08-2016 Εποπτών Δημόσιας Υγείας της Υπηρεσίας μας

Κατόπιν του ανωτέρω (ε) σχετικού, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία στις 25-08-2016 στις ανοικτές δομές προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις

εγκαταστάσεις του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού κτίριο Αφίξεων -Αναχωρήσεων, παρουσία του κ. Νιζάρ Σανούσι υπευθύνου μεταναστευτικής πολιτικής στο ανωτέρω κτίριο και διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Στο υπόγειο του κτιρίου 5.500 τ.μ. περίπου, όπου καταλήγουν οι κάθετοι αποχετευτικοί αγωγοί και στην συνέχεια με αντλίες οδηγούνται στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό του κεντρικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ, όπως μας ενημέρωσε ο τεχνικός υπεύθυνος του κτιρίου κ. Παπούλιας Γεώργιος-εργοδηγός- είχε πλημμυρίσει όλο από λύματα και η δυσοσμία ήταν πολύ έντονη-αφόρητη, λόγω της παλαιότητας των αποχετευτικών αγωγών και του μεγάλου όγκου των λυμάτων που δέχονται καθημερινά, σήμερα φιλοξενεί 920 πρόσφυγες, έσπασαν οι αγωγοί και τα λύματα διαρρέυσαν στο υπόγειο του κτιρίου.

2. Το υπόγειο δεν έχει άμεση επικοινωνία με το ισόγειο και τον πρώτο όροφο όπου διαμένουν οι πρόσφυγες αλλά η πρόσβαση γίνεται εξωτερικά και κλείνει με σιδερένια συρόμενη πόρτα.

3. Ο υπεύθυνος εργοδηγός κτιριακών έργων της υποστηρικτικής Μ.Κ.Ο. D.R.C. κ. Παπούλιας, εξήγησε ότι το πρόβλημα έχει παρουσιασθεί εδώ και λίγες ημέρες (2-3 ημέρες) και ήδη έχουν αρχίσει εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος.

Τα παραπάνω αποτελούν κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, της Ηπατίτιδας Α και άλλων νοσημάτων και θα πρέπει το τεχνικό αυτό πρόβλημα να αποκατασταθεί -εξαλειφθεί άμεσα με ασφαλή διαχείριση των λυμάτων και καθαρισμό του χώρου για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνει απολύμανση.

Για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, προτείνουμε να μεταφερθούν οι πρόσφυγες προληπτικά σε άλλους χώρους ασφαλείς, με υγιεινή ύδρευση και αποχέτευση και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης, μέχρι πλήρους αποκατάστασης του προβλήματος.

Μ.Ε.Α.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

κ.α.α.

ΤΣΙΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Εσωτερική Διανομή
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΡΧΙΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΜΗΛΟΣ
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

AD

★ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Π.Α.

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΨΗ κ. ΚΑΡΑΟΥΔΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17

104 33 ΑΘΗΝΑ

2. ΚΒΕΛΠΝΟ

3. ΕΚΕΠΥ

3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ. ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

4. ΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ